

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Работы по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта, не проводятся не реже 1 раза в год с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ст. 37 ФЗ-69, п. 43 Правил противопожарного режима в РФ	02.10.2023	
2.	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение.	ст. 37 ФЗ-69, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее СП 1.13130.2020), п. 7.6.1, п. 7.6.3 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение».	02.10.2023	
3.	Ширина марша лестницы 3-го типа, расположенной у южной стены здания составляет менее 1,35 м. фактически 0,73 м.	ст. 37 ФЗ-69, п. 4.4.1 СП 1.13130.2020	02.10.2023	
4.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения игровой на втором этаже (по тех. паспорту здания помещение № 11) на лестницу третьего типа составляет менее 1,2 м., фактически 0,56 м.	ст. 37 ФЗ-69, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	02.10.2023	

5.	Ширина эвакуационного выхода в свету из помещения игровой на втором этаже (по тех. паспорту здания помещение № 10) на лестницу третьего типа составляет менее 1,2 м., фактически 0,55 м.	ст. 37 ФЗ-69, п. 5.1.4 СП 1.13130.2020	02.10.2023	
----	--	--	------------	--

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Старший инспектор ОНДПР Слободского района и
города Слободской Шитов М.А. капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.